



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
"APELE ROMÂNE"
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
DOBROGEA - LITORAL



EMITENT

Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral
str. Mircea Cel Bătrân, nr. 127, C.P. 900592 Constanța, Jud.
Constanța
Tel: +4 0241 673 025 | +4 0241 673 036 | +4 0241 486 100
Fax: +4 0241 673 025
Cod Fiscal: RO 23877359
Cod IBAN: RO58 TREZ 2315 0220 1X02 3643

F-AA-4

TITULAR AUTORIZAȚIE

GHINDARESTI EDIL S.R.L.
Aleea Cimitirului nr. 347 A
Comuna Ghindaresti, Jud Constanța
CIF: RO 30749948; J13/2171/2012
e-mail:edilghindaresti@yahoo.ro
Telefon:0241 838617

Valabilă până la data de: 05.09.2026

AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE A APELOR
Nr. 111 din 05.09.2023

privind: " Alimentarea cu apă a comunei Ghindărești ", Județul Constanța

Indicatori cadastrali de identificare a folosinței

Denumire obiect	Județ	Nr. de stocare în evidența cadastrală	Captare din subteran	CT	836	1,2
Număr de ordine al		capătării la folosință				

Cod bazin hidrografic: XIV - 1.000.00.00.00.0; Hectometru: 8150 (Dunăre)

Acte de reglementare emise

- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 40 din 03.04.2012, cu Program de etapizare pentru executie lucrari, privind: "Sistemul de alimentare cu apa a comunei Ghindărești", emisa pentru Comuna Ghindărești.

- Autorizație de gospodărire a apelor nr.13 din 11.02.2013, cu Program de etapizare, emisa pentru SC. Ghindaresti Edil SRL.

- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 133 din 19.09.2014, cu Program de etapizare, emisa pentru S.C. Ghindărești Edil S.R.L.

- Autorizație de gospodărire a apelor nr.11/27.01.2016 emisa pentru S.C. Ghindărești Edil S.R.L.


- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 96/28.06.2018 emisa pentru S.C. Ghindărești Edil S.R.L.

- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 104/03.07.2020 emisa pentru S.C. Ghindărești Edil S.R.L.

S.C. Ghindaresti Edil S.R.L. a preluat în administrare sistemul de alimentare cu apa de la Comuna Ghindărești, în baza H. C. L. Ghindărești nr.40/31.10.2012 și Protocolului de predare - primire a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe nr. 2965/07.11.2012.

Profil de activitate: captarea apei din subteran, tratarea și distribuția apei potabile la consumatori; COD CAEN 3600.

Capacități care generează mărirea parametrilor funcționali și constructivi:
- număr locuitori racordati -2900
- animale = 5900 capete.
Capacități în conservare: forajul F1 – dezafectat



Cod Fiscal: RO 23877359
Cod IBAN: RO58 TREZ 2315 0220 1X02 3643

Adresă de corespondență:
str. Mircea Cel Bătrân, nr. 127, cod postal: 900529 Constanța, Jud. Constanța
Tel: dispecerat +4 0241 673 024 ; secretariat +4 0241 673 026
Fax: +4 0341 458 671
Email: dispecer@abادل-litoral.ro
Site: https://dobrogea-litoral.ro/water.ro

Urmare solicitării și documentației tehnice transmise cu adresa înregistrată la Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral sub nr. 12964/17.07.2023, a constatările făcute la verificarea pe teren, cuprinse în procesul verbal nr.214/31.08.2023, asupra prevederilor de funcționare din punct de vedere al gospodăririi apelor,

În conformitate cu Legea Apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 400/2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 73/2005 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române" aprobată prin Legea nr. 404/2003 și a Ordinului Ministerului Apelor și Padurilor nr. 891/23.07.2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare, retragere și suspendare temporară a autorizației de gospodărire a apelor, precum și a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse autorizării, se atribuie titularului de autorizație dreptul să folosească surse pentru alimentarea cu apă, după cum urmează:

1.1.ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ

1.1. Sursa: 2 surse funcționale F2 și F3 și un foraj F1 –nefuncțional, cu următoarele caracteristici:

Sursa	Caracteristici						Coordonate Stereo 70	
	Q (mc/h)	H (m)	N _{HS} (m)	N _{HD} (m)	D _n (mm)	x	y	
Foraj F2	25	65	12	13,8	250	740991.902	351933.701	
Foraj F3	16	100	35	39	220	740994.86	352096.418	
Foraj F1	180	120	0,2	1,2	300			
dezafectat	(50 l/s)							

1.2.Volum și debite de apă autorizate:

- zilnic mediu = 935,06 mc
 - anual mediu = 341 297 mc
 - zilnic maxim = 1111,51 mc
 - anual maxim = 405 697 mc

Funcționarea este permanentă, 365 zile/an, 24 ore/zi.

1.3. Instalații de captare:

- forajul F2 : pompă submersibilă cu următoarele caracteristici: Q = 12 mc/h, H = 110 mCA, P = 5 kW, n=2830 rpm;
- forajul F3: pompă submersibilă cu următoarele caracteristici: Q = 16 mc/h, H =110 mCA, P = 6 kW, n=2830 rpm;


1.4.Instalații de înmagazinare, aducțiune și distribuție a apei potabile:

- 1 rezervor de înmagazinare de 200 mc
- conducta de aducțiune de la forajul F3 la conducta de refulare a F2 este realizată din PEHD, având Dn=110 mm și lungimea de 90 m;
- conducta de aducțiune de la rezorvor la rețeaua de distribuție tip PEHD, Dn=160 mm și lungime de 100 m.
- rețeaua de distribuție este realizată din conducte din PHD, L = 11 Km, cu diametrele de: 80 mm, 100 mm, 125 mm și 150 mm.

Din rezervorul de înmagazinare apa este transportată gravitațional în rețeaua de distribuție a apei potabile.

2.APA PENTRU STINGEREA INCENDIILOR

Apa pentru stingerea incendiilor se asigură din rețeaua de alimentare cu apă potabilă. Volumul de apă necesar pentru un eventual incendiu va fi asigurat din rezervorul de înmagazinare.



3. MODUL DE FOLOSIRE A APEI POTABILE

3.1 Necesarul total de apă (mc/zi):

- mediu = 662,75 mc

- maxim = 719,28 mc

3.2 Cerința totală de apă (mc/zi):

- medie = 935,06 mc

- maximă = 1111,51 mc

3.3. Volume de apă asigurate în surse pentru alimentarea cu apă potabilă:

- anual mediu = 341 297 mc

- anual maxim = 405 697 mc

4. NORME DE APĂ UTILIZATE LA STABILIREA NECESARULUI DE APĂ:

- populație = 110 l/om/zi - porcine = 30-100 l/cap/zi

- ovine-caprine = 10 l/cap/zi - taurine - 100 l/zi

- bovine = 100 l/cap/zi - cabaline = 60 l/cap/zi

- pășări = 0,5 l/cap/zi

5. EVACUAREA APELOR UZATE

Comuna Ghindărești dispune de rețea de canalizare și stația de epurare care se află în administrarea Primăriei Comunei Ghindărești.

Sistemul de canalizare –epurare este reglementat prin autorizația de gospodărire a apelor nr.75 /29.04.2021.

Evacuarea apelor uzate epurate din localitate se face în fluviul Dunarea.

6. INSTALAȚII DE MĂSURARE A DEBITELOR ȘI VOLUMELOR DE APĂ:

➤ F2 –apometru tip Povoغاز Dn 100 mm (verificare metrologica valabila pana la 16.01.2026);

➤ F3 – apometru tip Zenner WPD Dn=80 mm(verificare metrologica valabila pana la 23.03.2028)

TITULARUL AUTORIZAȚIEI ESTE OBLIGAT:

1. Să exploateze construcțiile și instalațiile de captare, aducțiune, înmagazinare și folosire a apei, precum și dispozitivele de măsurare a volumelor de apă prelevate din subteran, în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare, care face parte integrantă din prezenta autorizație.

2. Să întreprindă construcțiile și instalațiile de captare, aducțiune, înmagazinare și folosire a apei, precum și dispozitivele de măsurare a volumelor de apă prelevate din subteran, în condiții tehnice corespunzătoare.

3. În caz de modificare a capacității, de schimbare a profilului, restângere sau încetare provizorie sau definitivă a utilizării resurselor de apă, să anunțe Administrația Bazinală de Apa Dobrogea – Litoral.

4. Să întreprindă perimetrele de protecție sanitară instituite la foraje și la rezervoare, conform prevederilor H.G. nr. 930/2005, instituite conform Studiului hidrogeologic pentru delimitarea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologica.


5. Se va anunța A.B.A. Dobrogea Litoral momentul repunerii în funcțiune a forajului de alimentare cu apa F2.

Termen: în 5 zile de la punerea în funcțiune

6. Să solicite anual necesarul de apă brută în limitele autorizate, până la 30 septembrie și să încheie abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă în vederea asigurării funcționării folosinței.

7. Să plătească contribuția de gospodărire a apelor, la termenul stabilit prin abonamentul de utilizare/exploatare a resursei de apă.

8. Se va monitoriza prin analize de laborator calitatea apei extrase din subteran cu frecvență semestrală și se vor transmite buletinele de analiză la A.B.A. Dobrogea Litoral.



9. Să permită accesul personalului de gospodărire a apelor în incinta obiectivului, în scopul îndeplinirii atribuțiilor de control, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, modificată și completată.

Reînnoirea autorizației de gospodărire a apelor se solicită cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, în conformitate cu Ordinul nr. 891/2019 al ministrului apelor și padurilor.
Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații atrage răspunderea administrativă, după caz, precum și răspunderea civilă sau penală, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, în cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice sau juridice.
Documentația tehnică înaintată și vizata spre neschimbare de către autoritatea de gospodărire a apelor, face parte integrantă din prezenta autorizație.

DIRECTOR
Hristu UZUN



DIRECTOR TEHNIC M.E.I.-R.A,
Mara-Otilia MACOVEI

ȘEF BIROU AVIZE, AUTORIZAȚII
ing. Irina POPESCU

Intocmit: ing. Adriana Lopatică/3 ex.